SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**
KHOA XN-CĐHA-TDCN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

*Địa chỉ: 164 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3822554 Fax: 0232.3845492*

VILAS 685

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

*Số: 485/KQXNN.*

*(Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm)*

Tên khách hàng: Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.

Địa điểm lấy mẫu: Cao Đình Hải - TDP Thắng Lợi - TT NTVT - Bố Trạch - QB.

Tên mẫu: **Nước máy;** Mã số: **485/XNN/2024** Lượng mẫu: 1,5 lít.

Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, đậy kín miệng. Mẫu do khách hàng mang tới. Mẫu không được bảo quản lạnh khi khách hàng đưa tới phòng nhận mẫu.

Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 31/10/2024 Ngày hẹn trả kết quả: 12/11/2024

Thời gian lưu mẫu: *10 ngày kể từ ngày ban hành kết quả, hết thời gian lưu mẫu trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại của khách hàng.*

## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| TT | Chỉ tiêu/đơn vị | Phương pháp | Kết quả | Giới hạn cho phép(1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mùi, vị | Cảm quan | Không | Không mùi, vị lạ |
| 2 | Màu sắc | SMEWW 2120 | < 2 | 15 |
| 3 | pH | QT.MT.18.19/HL | 7,96 | 6,0 - 8,5 |
| 4 | Độ đục, NTU | QT.MT.03.19/HL(*) | 0,07 | 2 |
| 5 | Hàm lượng Clo dư, mg/l | QT.MT.32.20/HL | 0,4 | 0,2-1,0 |
| 6 | *Coliforms* tổng số, CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019(*) | 0 | < 3 |
| 7 | *E.coli*, CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019(*) | 0 | < 1 |

**KẾT LUẬN**: Các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm của mẫu nước trên đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2023/QB.

**Ghi chú:**

- (1) Giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2023/QB.
- (*) Các chỉ tiêu được Vilas công nhận
- KPH: Không phát hiện

*Quảng Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2024*

**KT.TRƯỞNG KHOA**
**PHÓ TRƯỞNG KHOA**

**Dương Viết Quảng**

**GIÁM ĐỐC**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH

**BsCKII. Đỗ Quốc Tiệp**

*Phiếu kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm .Các thông tin về tên khách hàng, tên mẫu, thông tin lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng .*