

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 557/KQXNN.

(Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm)

Tên khách hàng: Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình
Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
Địa điểm lấy mẫu: Bể chứa nhà máy Rào Đá, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị
Tên mẫu: Nước máy; Mã số: 557/XNN/2025 Lượng mẫu: 1,5 lít.
Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, đậy kín miệng. Mẫu do khách hàng mang tới. Mẫu không được bảo quản lạnh khi khách hàng đưa tới phòng nhận mẫu.
Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 10/12/2025 Ngày hẹn trả kết quả: 19/12/2025
Thời gian lưu mẫu: 10 ngày kể từ ngày ban hành kết quả, hết thời gian lưu mẫu trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại của khách hàng.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu	Kết quả	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn cho phép ⁽¹⁾
1	Mùi, vị	Không mùi, vị lạ	-	Cảm quan	Không mùi, vị lạ
2	Màu sắc	0,7	TCU	SMEWW 2120	15
3	pH	7,29	-	SMEWW 4500-H ⁺ -B:2017	6,0 - 8,5
4	Độ đục	0,18	NTU	QT.MT.03.19/HL ^(*)	2
5	Hàm lượng Clo dư	0,6	mg/L	TCVN 6225-2:2021	0,2-1,0
6	Coliforms tổng số	0	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019 ^(*)	< 3
7	E.coli	0	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019 ^(*)	< 1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm của mẫu nước trên đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01:2023/QB.

Ghi chú:

- ⁽¹⁾ Giới hạn cho phép theo QCVN 01:2023/QB.
- ^(*) Các chỉ tiêu được Vilas công nhận
- KPH: Không phát hiện
- LOD: Giới hạn phát hiện

KT.TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Dương Viết Quảng

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH

Đỗ Quốc Tiệp

- Phiếu kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm do khách hàng mang tới.
- Các thông tin về tên khách hàng, tên mẫu, thông tin lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Trung tâm không chịu trách nhiệm về các sai sót thông tin do khách hàng cung cấp.