SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
KHOA XN-CĐHA-TDCN

Địa chỉ: 164 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3822554 Fax: 0232.3845492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
====o0o====

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 116/KQXNN.

(Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm)

VILAS 685

Tên khách hàng: Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.

Địa điểm lấy mẫu: TDP Quyết Tiến - TT Nông Trường Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình.

Tên mẫu: **Nước máy;** Mã số: **116/XNN/2023** Lượng mẫu: 1,5 lít.

Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, đậy kín miệng. Mẫu do khách hàng mang tới. Mẫu không được bảo quản lạnh khi khách hàng đưa tới phòng nhận mẫu.

Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 29/03/2023 Ngày hẹn trả kết quả: 06/04/2023

Thời gian lưu mẫu: *10 ngày kể từ ngày ban hành kết quả, hết thời gian lưu mẫu trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại của khách hàng.*

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu/đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép(1)
1	Mùi, vị	Cảm quan	Không	Không mùi, vị lạ
2	Màu sắc	SMEWW 2120	KPH	15
3	pH	QT.MT.18.20/HL	7,64	6,0-8,5
4	Độ đục, NTU	QT.MT.03.20/HL(*)	0,34	2
5	Hàm lượng Clo dư, mg/l	QT.MT.32.20/HL	0,3	0,2-1,0
6	*Coliforms* tổng số, CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019(*)	0	<0,3
7	*E.coli*, CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019(*)	0	<0,3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm của mẫu nước trên đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú:

- (1) Giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.
- (*) Các chỉ tiêu được Vilas công nhận
- KPH: Không phát hiện

Đồng Hới, ngày 06 tháng 04 năm 2023

KT.TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Dương Viết Quảng

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH

Đỗ Quốc Tiệp

Phiếu kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm .Các thông tin về tên khách hàng, tên mẫu, thông tin lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.