

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 175/KQXNN.

(Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm)

Tên khách hàng: Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình.  
Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.  
Địa điểm lấy mẫu: Hoàng Hữu Tinh - KP2 - p.Ba Đồn - Ba Đồn - Quảng Bình.  
Tên mẫu: Nước máy; Mã số: 175/XNN/2023 Lượng mẫu: 1,5 lít.  
Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, đầy kín miệng. Mẫu do khách hàng mang tới.  
Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 28/04/2023 Ngày hẹn trả kết quả: 12/05/2023  
Thời gian lưu mẫu: 10 ngày kể từ ngày ban hành kết quả, hết thời gian lưu mẫu trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại của khách hàng.

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| TT | Chỉ tiêu/đơn vị              | Phương pháp         | Kết quả | Giới hạn cho phép <sup>(1)</sup> |
|----|------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|
| 1  | Mùi, vị                      | Cảm quan            | Không   | Không mùi, vị lạ                 |
| 2  | Màu sắc                      | SMEWW 2120          | KPH     | 15                               |
| 3  | pH                           | QT.MT.18.20/HL      | 7,9     | 6,0-8,5                          |
| 4  | Độ đục, NTU                  | QT.MT.03.20/HL(*)   | 0,7     | 2                                |
| 5  | Hàm lượng Clo dư, mg/l       | QT.MT.32.20/HL      | 0,5     | 0,2-1,0                          |
| 6  | Coliforms tổng số, CFU/100ml | TCVN 6187-1:2019(*) | 0       | <0,3                             |
| 7  | E.coli, CFU/100ml            | TCVN 6187-1:2019(*) | 0       | <0,3                             |

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm của mẫu nước trên đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT.

#### Ghi chú:

- <sup>(1)</sup> Giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.
- (\*) Các chỉ tiêu được Vilas công nhận
- (\*\*) Thực hiện bởi nhà thầu phụ
- KPH: Không phát hiện
- LOD: Ngưỡng phát hiện

Đồng Hới, ngày 12 tháng 05 năm 2023

KT.TRƯỞNG KHOA  
PHÓ TRƯỞNG KHOA

GIÁM ĐỐC

Dương Viết Quảng

Đỗ Quốc Tiếp