



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐC: Số 23 Đường Phan Huy Chú - Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0232-3858338 / 0919 430 138 * Fax: 0232-3858339

Số: 647/2026/HSMT

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trang số 01/1

1. Tên mẫu: Nước sạch
2. Vị trí lấy mẫu: Xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị
3. Khách hàng: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
4. Quy cách mẫu: Mẫu, chỉ tiêu phân tích do khách hàng gửi và yêu cầu
5. Ngày nhận mẫu: 19/08/2026
6. Ngày thử nghiệm: Từ ngày 19/08/2026 đến ngày 25/08/2026
7. Kết quả phân tích:

TT	Chỉ tiêu phân tích	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCĐP 01:2023/QB
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	VK/100ml	0	< 3
2	E.coli	TCVN 6187-1:2019	VK/100ml	0	< 1
3	Màu sắc *	TCVN 6185:2015	TCU	KPH(<2)	≤ 15
4	Mùi, vị	TCVN 2653:1978	-	Không mùi lạ	Không mùi lạ
5	Clo dư *	TCVN 6225- 2:2021	mg/l	0,35	0,2 - 1
6	pH *	TCVN 6492:2011	-	7,2	6,0- 8,5
7	Độ đục *	TCVN 12402-1:2020	NTU	0,8	≤ 2

Ghi chú: - QCĐP 01:2023/QB: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) đã được công nhận
- KPH: Không phát hiện

Đồng Hới, ngày 25 tháng 08 năm 2026


Cán bộ thử nghiệm

Trưởng phòng TN

Hoàng Thị Châu



Giang Tấn Thông



Phan Thanh Giản

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị cho mẫu đã được kiểm tra
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu khách hàng